



Projektin nimi Punkalaitumen vesilaitos, Vedenottamo, Kesäkuu
Näytteet otettu¹ 9.6.2026
Näytteen ottaja¹ terv.tark.AnnePeräniitty
Näytteet saapuneet 9.6.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
26TV08460	Lähtevä vesi, Kanteenmaa
26TV08461	Siiviläkaivo 3, Kanteenmaa

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV08460	26TV08461	Rajat
Escherichia coli	LA601*	pmy/100 ml	0		0 (v)
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml		0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0	4	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0		0 (t)
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml		0	0 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV08460, 26TV08461

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STMa 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Virtanen
Kemisti

JAKELU

marko.juurikivi@punkalaidun.fi, jukka.happo@punkalaidun.fi
olli.launonen@punkalaidun.fi, kunta@punkalaidun.fi
anne.peraniitty@sastamala.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	26TV08460	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
.	26TV08461	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV08460	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
.	26TV08461	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV08460	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
.	26TV08461	Mittausepävarmuus pyydettäessä	9.6.2026	A
A	KVVY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi